



Jednostka Notyfikowana Nr 2310  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1657

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

### Stała kurtyna dymowa PRUSZYŃSKI-T35KD

o klasie odporności ogniowej:

**DHA**

wg EN 12101-1:2005+A1:2006

**Zamierzone zastosowanie:** kurtyn stała montowana w budynku na granicy stref dymowych.

**Zakres wyrobów objętych certyfikatem** zamieszczono w klasyfikacji nr 1519/C/2021/K/3, stanowiącej integralną część niniejszego certyfikatu.

wprowadzona do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.**

**05-806 Komorów, Sokołów, ul. Sokołowska 32 B**

i produkowana w zakładzie produkcyjnym:

**PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.**

**05-806 Komorów, Sokołów, ul. Sokołowska 32 B**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

**EN 12101-1:2005+A1:2006**

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

### stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **30.08.2019 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 01.03.2022 r.



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jaśpińska*  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 31 maja 2022 r.



Jednostka Notyfikowana Nr 23 10  
„CERTBUD” Sp. z o.o.  
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

## Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W1657

### Stała kurtyna dymowa PRUSZYŃSKI-T35KD

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 12101-1:2005+A1:2006	Poziom i/lub klasa
Niezawodność	5.3	NPD <sup>1)</sup>
Opóźnienie odpowiedzi	5.4	NPD <sup>1)</sup>
Bezpieczeństwo rozłożenia	5.4	NPD <sup>1)</sup>
Odporność ogniowa – Dymoszczelność	5.5	≤25 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Odporność ogniowa – Stabilność mechaniczna	5.2	DHA
Odporność ogniowa – Szczelność ogniowa	5.2	DHA

<sup>1)</sup> NPD- wartość użytkowa nieokreślona



Prezes  
„CERTBUD” Sp. z o.o.

*Barbara Jasińska*  
Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 31 maja 2022 r.